

**Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Центр образования № 5»  
301841, Тульская область, г.Ефремов, ул. Строителей, 57,  
тел/факс:(48741) 5-07-21; email:[co5.efremov@tularegion.org](mailto:co5.efremov@tularegion.org)**

Исх. 118  
от 20.06.2019г.

**Старшему инспектору ОНД и ПР по  
Ефремовскому, Каменскому и Воловскому районам  
Тульской области ст. лейтенанту внутренней службы Павлову Е.Н.**

**Отчет об исполнении предписания**

Администрация МКОУ «ЦО № 5» направляет Вам отчет о выполнении предписания № 217/1/5 от 15.11.2018г. (ул. Строителей д. 57)

№ п/п	Вид нарушения с указанием конкретного места	Срок исполнения по предписанию	Отметка о исполнении	Фактически й срок исполнения
1.	Организовать проведение модернизации и привести автоматическую установку пожарной сигнализации в соответствие с предъявляемыми требованиями действующих нормативных документов в области пожарной безопасности, в том числе по количеству точечных пожарных извещателей, по применяемым кабелям и проводам и т.д.	20.06.2019г.	исполнено	Май 2019г.
2.	Обеспечить хранение на объекте защиты исполнительной документации на установку АПС и СОУЭ	20.06.2019г.	исполнено	Февраль 2019г.
3.	Провести проверку работоспособности АПС И СОУЭ в соответствии с инструкцией на технические средства завода и (или) международными стандартами, в порядке, определенном ГОСТ 57894-2017, с оформлением акта проверки.	20.06.2019г.	исполнено	Декабрь 2018г.
4.	Обеспечить на двери эвакуационного выхода из спортивного зала возможность свободного открывания двери изнутри без ключа	20.06.2019г.	исполнено	Декабрь 2018г.
5.	Выполнить монтаж системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на 1-м этаже из помещения пищеблока.	20.06.2019г.	исполнено	Декабрь 2018г.

Директор:



Е.В. Алешина